

石狩新港バイオマス発電所の燃料受入搬送設備における爆発事故の発生について

7月19日9時30分頃、当社石狩新港バイオマス発電所の燃料受入搬送設備内において、爆発事故が発生いたしました。現状、爆発による発煙がおさまっていますが、引き続き状況を注視してまいります。

この爆発により、燃料の荷役作業に従事していた作業員1名が火傷を負い、命に別状はありませんが入院加療中です。負傷された方に心よりお見舞い申し上げますとともに、近隣地域の皆さまをはじめ、関係者の皆さまに、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

事故の発生原因につきましては、現在調査を進めており、原因が判明次第、適切な対策を実施するとともに、再発防止に努めてまいります。

- 発生日時 2024年7月19日（金）9時30分頃
- 発生場所 北海道石狩市新港中央2-763-3 石狩新港バイオマス発電所 受入搬送設備内
- 発生状況

7月19日	09時30分頃	現場職員が爆発事故による発煙を確認
	09時35分頃	消防に通報
	09時43分頃	消防による消火活動開始
	12時30分頃	消火活動により発煙はおさまったものの、目視確認できない部分もあることから見回り継続
7月22日	17時20分頃	燃料受入搬送設備内からの発煙を確認したため、再度消防に通報
	17時35分頃	消防による消火活動開始
	19時50分頃	消火活動を終了（引き続きパトロールにて状況を注視）